



**ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON
11.6.2026**

Lupatunnus §	Hakijat Kiinteistö Lupatyyppe Toimenpide
762-2026-16 15 Myönnetty 11.6.2026	<p>NWJ FIN 2 OY 762-425-2-17 (KALLIOMÄKI) Rakentamislupa Erillislaitte / Laitteisto. Tarkoituksena on asentaa - energian varastointiin tarkoitettu valmis teräskontti-NW JBox. Kontissa on akustotila ja siihen liittyvät muunto- ja muuntajatila sekä kytkentätila. Kontin mitat ovat: leveys 2,44 m, pituus 12,20 m ja korkeus 2,90 m. Kerrosala on 22,5 neliometriä ja kokonaisala on 29 neliometriä ja tilavuus 83 kuutiometriä. Kontin seinät ja ovet ovat väriltään kvartsin harmaat, RAL 7039. Kontti asennetaan 0,3 metrin korkeuteen pintamaasta betonipalkki, betonipilarelementti- tai ruuvipaaluperustusten varaan. Perustamistapa maaperän mukaan.</p> <p>Paloturvallisuudesta on huolehdittu asentamalla akkuosastoon mahdollisen palon alun tukahduttava kaasusammutusjärjestelmä sekä sprinklerijärjestelmä. Kontissa on sammutusjätevesienkeräilyjärjestelmä, johon muodostuvat sammutusjätevedet saadaan hallitusti kerättyä.</p> <p>Mikäli kontti tarvitsee purkaa, ei purkamisesta aiheudu rakennusperäistä tai sähkö- ja elektroniikkajätettä vaan kontti laitteistoineen noudetaan kiinteistöltä kokonaisuudessaan pois. Kontti on siirrettävä.</p>
Yhteensä	1 päätöstä

Sonkajärvi

Päätös annetaan kuulutuksen jälkeen 11.6.2026, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvontatoimistossa.



Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennusvalvontajaoston käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti rakennustarkastajalle osoitteeseen Sonkajärven kunta, rakennusvalvonta, Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi tai kirjaamoon sonkajarvi@sonkajarvi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Vaatimuksen tekoaika päättyy 24.7.2026 klo 15:30

Päätökset on kuulutettu Sonkajärven kunnan kotisivuilla (<https://sonkajarvi.fi/fi/hallinto-paatoksenteko-ja-talous/viralliset-kuulutukset>) ajalla 15.6.2026 - 24.7.2026.

**RAKENNUSPAIKKA**

Kiinteistötunnus	762-425-0002-0017
Kylä	SUKEVA
Tilan nimi	KALLIOMÄKI
Kiinteistön pinta-ala	4 861 273 m ²
Osoite	Kölkäntie 248, 74340 SUKEVA
Osuus tilasta	koko tila
Kaavatilanne	Ei kaavaa

TOIMENPIDE**Erillislaitte / Laitteisto.**

Tarkoituksena on asentaa - energian varastointiin tarkoitettu valmis teräskontti-NW JBox. Kontissa on akustotila ja siihen liittyvät muunto- ja muuntajatila sekä kytkentätila. Kontin mitat ovat: leveys 2,44 m, pituus 12,20 m ja korkeus 2,90 m. Kerrosala on 22,5 neliometriä ja kokonaisala on 29 neliometriä ja tilavuus 83 kuutiometriä. Kontin seinät ja ovet ovat väriltään kvartsin harmaat, RAL 7039. Kontti asennetaan 0,3 metrin korkeuteen pintamaasta betonipalkki, betonipilarelementti- tai ruuvipaaluperustusten varaan. Perustamistapa maaperän mukaan.

Paloturvallisuudesta on huolehdittu asentamalla akkuosastoon mahdollisen palon alun tukahduttava kaasusammutusjärjestelmä sekä sprinklerijärjestelmä. Kontissa on sammutusjätevesienkeräilyjärjestelmä, johon muodostuvat sammutusjätevedet saadaan hallitusti kerättyä.

Mikäli kontti tarvitsee purkaa, ei purkamisesta aiheudu rakennusperäistä tai sähkö- ja elektroniikkajätettä vaan kontti laitteistoinen noudetaan kiinteistöltä kokonaisena pois. Kontti on siirrettävä.

Työt aloitettava	21.7.2029 mennessä
Työt oltava valmiit	21.7.2031 mennessä
Luvan valmistelija	Korolainen Kauko

LUVAN RAKENNUKSET

Rakennustunnus	104284723A
Rakentamistoimenpide	uusi rakennus
Rakennusluokitus	Energianvarastointirakennukset
Kerrosala	23 m ²
Rakennusoikeudellinen kerrosala	23 m ²
Kokonaisala	29 m ²
Tilavuus	83 m ³
Kerrosten lkm	1
Rakenteellinen paloturvallisuus	paloluokka P3 paloa hidastava

**SONKAJÄRVI**

Rakennustarkastaja

Lupatunnus 762-2026-16

PÄÄTÖS

Rakentamislupa

Päätöspäivä 11.6.2026 § 15

HAKEMUKSEN LIITTEET

- Valtakirja (5.5.2026)
- Ote kaupparekisteristä (5.5.2026)
- Muu rakennuspaikan hallinnan liite (5.5.2026)
- Hakemus (6.5.2026)
- Asemapiirros 1:200 tai 1:500 (5.5.2026)
- Pohjapiirros 1:100 tai 1:50 (5.5.2026)
- Julkisivut 1:100 tai 1:50 (5.5.2026)
- Selvitys naapurien kuulemisesta (5.5.2026)
- Muu (5.5.2026)



PÄÄTÖS

Myöntää asiakohdassa haetun luvan.

Ennakoaloituslupa myönnetään ilman vakuutta.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Luvansaaja ja rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen huolehtimaan rakennustyön valvonnasta Suomen rakentamismääräyskokoelman A1 kohdan 3.1 mukaisesti.

Ennen rakennustöiden aloittamista hakemaan hyväksyminen seuraaville:

- Rakennustöiden vastaava työnjohtaja

KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

Tilaamaan seuraavat katselmukset ja tarkastukset:

- Pohjakatselmus
- Sijaintikatselmus
- Rakennekatselmus
- Käyttöönottokatselmus
- Loppukatselmus

Täydentävät ehdot:

Ennen rakennustöiden aloittamista liittymälle on haettava lupaa käyttötarkoituksen muuttamiseksi Itä-Suomen elinvoimakeskuksen 12.5.2026 antaman lausunnon mukaisesti. Lupaa haetaan Sisä-Suomen elinvoimakeskukselta. Ennen rakennustöiden aloittamista on varmistettava haluaako Pohjois-Savon pelastuslaitos antaa lausuntoa aiotusta hankkeesta. Mahdollinen lausunto on toimitettava myös rakennusvalvontaan ja siinä mahdollisesti annettuja ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. Naapureiden kuulemista ei ole katsottu tarpeelliseksi.