

Sivistyslautakunta	§ 28	11.05.2021
Kunnanhallitus	§ 89	24.05.2021
Valtuusto	§ 19	28.06.2021

Lisätalousarvioesitys lämmitysverkoston uusimiseen kirjastotalon työhuoneisiin

145/02.02.00/2021

Sivistyslautakunta 11.05.2021 § 28

Valmistelija: kirjastotoimenjohtaja

Kirjastotalossa sijaitsevan kansalaisopiston toimistotilan ja sen yhteydessä olevien huoneiden sekä kulttuurisihteerin työhuoneiden lämpötilat ovat talvisin liian alhaiset. Kansalaisopiston opintosihteerin työhuoneen sisälämpötila on ollut pakkasten aikaan pitkäaikaisesti +16 astetta. Työhuone on lisäksi hyvin vetoinen. Työnantajan tulee teknisillä toimenpiteillä huolehtia siitä, että kevyessä työssä lämpötila pysyy +21—25°C:ssa. Ongelmaa on yritetty ratkaista lisäämällä sähköpattereita, mutta huonelämpötilaa ei ole saatu riittävän korkeaksi näillä toimenpiteillä.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä, onko työympäristössä sellaisia tekijöitä, mukaan lukien lämpöolot, joista voi olla vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle. Jos lämpöoloista aiheutuu haittaa tai vaaraa, työnantajan on arvioitava niiden merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle sekä päätettävä arvioinnin perusteella, miten haitta poistetaan tai sitä vähennetään.

Asiaa on käsitelty viimeisen kymmenen vuoden aikana niin työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä kuin aluehallintoviraston tekemissä työsuojelutarkastuksissa (Työpaikkaselvitysraportti/Terveystalo, käynti 28.9.2018; lämpötila, vetoisuus, ilmanvaihto, Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 6.11.2020 nro 12595; lämpötila ja vetoisuus), mutta ongelmaa ei ole saatu ratkaistua. Korjaustoimenpiteet sisältyvät kunnan investointisuunnitelmaan osana suurempaa kokonaisuutta, joka kattaa kirjaston iv-saneerauksen kellaritiloihin sekä toimisto- ja kansalaisopiston tiloihin. Investointiin on esitetty kokonaisuudessaan 100 000 euroa. Investointisuunnitelmassa ko. varaus on siirretty vuodelle 2023. Työsuojelullisista syistä työhuoneiden lämmitysverkoston korjausta ei voida kuitenkaan siirtää.

Kirjastotalolle tehtiin työsuojelukäynti 24.3.2021, jossa todettiin, että neste-kierto kansalaisopiston toimistotilojen ja sen yhteydessä olevien huoneiden sekä kulttuurisihteerin työhuoneiden pattereihin on riittämätön, eikä lämpöä ole saatavissa enempää. Korjaustoimenpiteenä tulee harkittavaksi uuden linjan rakentaminen kulttuuritoimiston kautta kansalaisopiston toimistotilaan saakka. Tällä patteriverkoston korjauksella pattereihin saataisiin riittävästi lämpöä (isommat patterit). Seinäeristeet tulisivat tarkasteltavaksi patteriverkoston korjauksen yhteydessä. Näiden korjaustoimenpiteiden kustannuksiksi arvioidaan 20 000 euroa. Korjaustoimenpiteet tulisi ajoittaa syksyyn 2021.

Päätösesitys

Kirjastotoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kirjastotalon lämmitysverkoston korjaamiseen myönnetään lisämääräraha 20 000 euroa.

Päätös

Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Kunnanhallitus 24.05.2021 § 89

Valmistelija: kunnansihteeri

Kirjastotalossa sijaitsevan kansalaisopiston toimistotilan ja sen yhteydessä olevien huoneiden sekä kulttuurisihteerin työhuoneiden lämpötilat ovat talvisin liian alhaiset. Kirjastotalolle tehtiin työsuojelukäynti 24.3.2021, jossa todettiin, että nestekierto kansalaisopiston toimistotilojen ja sen yhteydessä olevien huoneiden sekä kulttuurisihteerin työhuoneiden pattereihin on riittämätön, eikä lämpöä ole saatavissa enempää. Korjaustoimenpiteenä tulee harkittavaksi uuden linjan rakentaminen kulttuuritoimiston kautta kansalaisopiston toimistotilaan saakka. Tällä patteriverkoston korjauksella pattereihin saataisiin riittävästi lämpöä (isommat patterit). Seinäeristeet tulisivat tarkasteltavaksi patteriverkoston korjauksen yhteydessä. Näiden korjaustoimenpiteiden kustannuksiksi arvioidaan 20 000 euroa. Korjaustoimenpiteet tulisi ajoittaa syksyyn 2021.

Kirjastotalon lämmitysverkoston korjaaminen on tarpeen työsuojellullisista syistä.

Päätösesitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kirjastotalon lämmitysverkoston korjaamiseen myönnetään lisämääräraha 20 000 euroa vuodelle 2021. Lisämääräraha katetaan lainalla.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Valtuusto 28.06.2021 § 19

Päätösesitys

Kunnanhallitus:
Valtuusto myöntää kirjastotalon lämmitysverkoston korjaamiseen lisämäärärahan 20 000 euroa vuodelle 2021. Lisämääräraha katetaan lainalla.

Päätös

Valtuusto:
Valtuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.