

Lausunto Kajaanin Kivikankaan tuulipuiston ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvästä 400 kV:n voimajohdon YVA-selostuksesta (ABO Wind Oy ja Metsähallitus)

202/11.01.00/2022

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 128

Valmistelija: rakennustarkastaja

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten käsiteltävänä ABO Wind Oy:n ja Metsähallituksen Kivikankaan tuulivoimapuistohanketta ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvää 400 (+110) kV:n voimajohtohanketta Kajaanissa koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).

YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehtoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöillä esittää mielipide YVA-selostuksesta.

Hanke ja sen toteuttamisvaihtoehdot

ABO Wind Oy suunnittelee yhteistyössä Metsähallituksen kanssa tuulipuiston rakentamista Kajaanin kaupungin eteläosaan, lähelle Sonkajärven kunnanrajaa. Hankealue sijaitsee noin 20 km Kajaanin keskustasta etelään ja noin 10 km Sonkajärven Sukevan keskustaaajamasta pohjoiseen. Hankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala laajemmassa hankevaihtoehdossa VE1 on noin 100 km². Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus molemmissa toteutusvaihtoehdoissa on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja:

- VE0: Hanketta ei toteuteta: tuulipuistoa ei rakenneta.
- VE1: Hankealueelle (99 km²) sijoitetaan enintään 67 voimalaa.
- VE2: Hankealueelle (64 km²) sijoitetaan enintään 45 voimalaa.

Tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Vuolijoen sähköasemalla, jonne Fingrid rakentaa uuden sähköaseman nykyisen rinnalle. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 400 (+110) kV voimajohto hankealueen ja Vuolijoen sähköaseman välille. Voimajohto sijoittuu Fingridin Vuolijoki - Tihisenniemi B ja Terrafamen Vuolijoki - Talvivaara 110 kV voimajohtojen rinnalle. Voimajohtoreitin pituus on noin 24 km.

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset arvioinnit seuraaville Natura 2000

-verkoston alueille:

- FI1200100 Kiiskinen ja Varissuo (SAC)
- FI1200106 Varissuo (SPA)
- FI0600060 Tavisuo (SAC)

Natura-arvioinnit ovat YVA-selostuksen liitteinä.

Arviointiselostus liitteineen löytyy sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/kajaaninkivikankaantuulipuistoYVA

Kainuun ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa arviointiselostuksesta 30.7.2022 mennessä.

Päätösesitys

Vs. kunnanjohtaja:

Sonkajärven kunta antaa seuraavan lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta:

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on arvioitu yhteisvaikutukset huomioiden myös muut lähelle suunnitellut tuulipuistoalueet. Selvitykset on tehty kattavasti ja riittävästi. Asukaskyselyt on tehty 10 kilometrin säteelle vaikutusalueesta, jolloin myös kyselyt ulottuivat Sukevalla asuville kuntalaisille. Voimaloista ei pitäisi tulla Sonkajärven kunnan alueille välke- tai meluvaikutuksia. Suunnitellusta tuulipuistohankkeesta on tehty myös havainnekuvia eri suunnilta katsottuna. Iskolon peltoaukealta sekä Sukevan vankilan alueelta katsottuna tuulivoimalat ei erottuisi häiritsevästi maisemassa. Sonkajärven kunnalla ei ole huomauttamista ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta.

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
